



## BL PROTECT

### inhibiteur pour installations de chauffage central

Compatible sur tous les métaux

REF 1111

#### USAGES:

BL PROTECT permet de ralentir et protéger les matériaux métalliques contre la corrosion dans les circuits fermés de chauffage central.  
S'utilise également en protection des installations neuves.

#### STOCKAGE:

Le BL PROTECT étant concentré, il se forme un dépôt à une température inférieure à 10°.

Stocker de préférence à une température entre 15° et 20°.

#### MODE D'EMPLOI:

Pour les installations anciennes: il est conseillé de désembouer l'installation avec le DESEMBOUANT DE CHOC REF 1088.

- Arrêter la chaudière.
- Vidanger légèrement l'installation pour pouvoir introduire le BL PROTECT.
- Introduire BL PROTECT, par l'entrée d'un purgeur (le plus haut), à raison de 1L pour 100L d'eau contenue dans le circuit de chauffage.
- Refaire l'appoint en eau.
- Remettre l'installation en pression.
- Mettre en marche la pompe de circulation au minimum 30 minutes afin de bien homogénéiser la solution.
- Bien purger les radiateurs afin d'évacuer l'air.
- Laisser le produit dans l'installation.

## Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : 6-7
COULEUR : incolore	DENSITE : 1.06 +/- 0.10
ODEUR : inodore	SOLUBILITE : totale dans l'eau.



### ATTENTION

H319-Provoque une sévère irritation des yeux. H 315- Provoque une irritation cutanée. H317- Peut provoquer une allergie cutanée. P101-En cas de consultation d'un médecin. garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P103- Lire l'étiquette avant utilisation. P261-Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage.P302+P352+P362+P332-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. .P305+P351+P338- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste; consulter un médecin. P235- Tenir au frais.P321 Traitement spécifique (voir... cette étiquette).P501- Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

20211103

